

Департамент образования мэрии города Магадана
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58»



Утверждаю
И.о.заведующего МАДОУ № 58
Н.В.Свида
Приказ от 10.08.2023 № 81-од

ПЛАН
выполнения мероприятий предписания
Главного управления МЧС России по Магаданской области
(Отдел надзорной деятельности и профилактики работы по городу Магадану управления
надзорной деятельности и профилактики работы)

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить помещения складского назначения на 3 этаже перегородками в соответствии с п.5.1.2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»: 1. Подать заявку на выделение финансирования для установки противопожарной перегородки 1-го типа в помещениях складского назначения 2. Заключить договор с предприятием, осуществляющим установку противопожарных дверей в соответствии с требованиями.	до 04.12.2023	Сорокина И.Н., зам.зав по АХР	Отправлены запросы коммерческих предложений в: - ООО МВС»; - МОО «ВДПО»; - ООО «СМНП-3»
2.	Осуществить ремонтные работы по замене стиропоровых плит в кабинете логопеда, заместителя заведующего по ВМР, кабинете заведующего на втором этаже	до 04.12.2023	Сорокина И.Н., зам.зав по АХР	Проводятся работы по демонтажу стиропоровых плит (кабинет логопеда, кабинет заместителя заведующего по ВМР, кабинет заведующего на втором этаже)
3	Обеспечить расстановку и мощность речевых оповещателей в игровой веранде на 3 этаже с соответствующим уровнем звука: 1. Подать заявку на выделение финансирования для установки речевых оповещателей в соответствии с п. 4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	до 04.12.2023	Сорокина И.Н., зам.зав по АХР	С июня 2022 года в департамент образования мэрии г. Магадана направлялись письма о необходимости модернизации системы АПС и СОУЭ -Исх. № 78 от 16.06.2022г.;

	2. Заключить договор с предприятием, осуществляющим установку противопожарных дверей в соответствии с требованиями.		-Исх. № 131 от 29.09.2022г.; -Исх. № 207 от 16.12.2022г.; -Исх. № 46 от 09.03.2023г.; -Исх. № 72 от 07.04.2023г.; -Исх. № 83 от 14.04.2023г.
--	---	--	--

Министерство культуры Республики Беларусь
 Учреждение культуры «Музей истории города Могилы»

№	Наименование мероприятия	Срок	Исполнитель
1.	Установка противопожарных дверей в соответствии с п.2.1.2. СП 4.13130.2013	до 01.12.2023	ООО «Могилы-Строй» ул. Советская, д. 10 Могилы, 215003
2.	Замена ламп в светильниках	до 04.12.2023	ООО «Могилы-Строй» ул. Советская, д. 10 Могилы, 215003
3.	Ремонт кровли	до 01.12.2023	ООО «Могилы-Строй» ул. Советская, д. 10 Могилы, 215003