



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Магаданской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)629-770, 8(4132)607-569,

E-mail: [emercom@49.mchs.gov.ru](mailto:emercom@49.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану управления  
надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 8(4132)695-178, 8(4132)695-158,

E-mail: [ondmagadan1@mail.49.mchs.gov.ru](mailto:ondmagadan1@mail.49.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 21/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

города Магадана «Детский сад комбинированного вида № 58» (МАДОУ № 58)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

в период: с "09" августа 2023 г., 14 час. 30 мин. по "09" августа 2023 г., 15 час. 30 мин.

государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору капитаном внутренней службы  
Сурниной Анастасией Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит по месту осуществления деятельности МАДОУ № 58 по адресу:  
г. Магадан, ул. Гагарина, д. 50 А,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: И. о. заведующего МАДОУ № 58 Свида Наталья Викторовна, заместитель заведующего по АХР МАДОУ № 58 Сорокина Ирина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещениях потолок имеет отделку из стиропоровых плит (кабинет логопеда, кабинет заместителя заведующего по	ст. 4, ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-	04.12.2023	

	ВМР, кабинет заведующего на втором этаже). Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов потолка в указанном помещении	опасности»; п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479		
2.	Помещения складского назначения (две кладовые, расположенные на третьем этаже) не отделены противопожарной перегородкой 1-го типа	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	04.12.2023	
3.	Расстановка и мощность речевых оповещателей не обеспечивают уровень звука в соответствии с нормами во всех местах постоянного или временного пребывания людей (игровая веранда на третьем этаже)	ст. 4-6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	04.12.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И. о. заведующего МАДОУ № 58

Свида Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы,  
контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

«10» августа 2023 г.

Государственный инспектор г. Магадана

по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Сурнина Анастасия Андреевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

  
(подпись)

«10» августа 2023 г.